

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Appendix No 11 to test report 818/B-2008

Initial Type Testing Certificate
pertinent to Standard EN 14351-1:2006
No 818/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej used the calculation method, in accordance with Standard EN ISO 10077-1:2006 and EN ISO 10077-2:2003 to define the thermal transmittance characteristics of the windows described in test report 818/B-2008, manufactured by:

SŁOWIŃSCY sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

Results		
Components	Section: sash/ frame jamb, head	Section: sash/ sill with canting strip
U_f [W/m ² K]	1,4	1,5
Ψ [W/mK]	0,066	0,069
U_{g_2} [W/m ² K]	1,0	
U_w [W/m ² K] for dimension 1,23x1,48 m	1,3	
The results of the examination refer only to the tested sample and the test conditions. The parameters for other objects should be declared in compliance with the provisions specified in standard EN 14351-1.		



Quality manager

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Łaski 83

Engineering manager

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dated 09th December, 2008