

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...) (32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Appendix No. 2 to test report 588/B-2011

**Initial Type Testing Certificate
 pertinent to Standard EN 14351-1+A1
 № 588/B – 2011**

Laboratorium Techniki Budowlanej used the calculation method, in accordance with Standard EN ISO 10077-1:2006 and EN ISO 10077-2:2003, to define the thermal insulation of the windows *THERMAX 2 ULTRA* system described in test report 588/B-2011, manufactured by:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

Test's results		
Cross section	Frame/sash	Sill/sash
U_f [W/m ² K]	0,9	0,9
Ψ [W/mK]	0,052	0,052
U_{g_2} [W/m ² K]	0,5	
U_w [W/m ² K] for window 1,23x1,48 m	0,7	
The results of the examination refer only to the tested sample and the test conditions. The parameters for other objects should be declared in compliance with the provisions specified in standard EN 14351-1+A1		



Quality Manager

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła



Engineering Manager

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dated 21st July, 2011